

СПРАВКА

о проведении практической тренировки по эвакуации людей из здания учреждения
подведомственного отделу образования администрации Невского района

Наименование учреждения: Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 43 комбинированного вида Невского района Санкт-Петербурга
(полное наименование учреждения)

Адрес объекта: 193318, СПб ул. Ворошилова, дом 3, корпус 3, литера А

(полный адрес учреждения)

Заведующий ГБДОУ № 43: Козловская Ольга Викторовна

(фамилия, имя, отчество)

Ответственный за соблюдение обязательных требований пожарной безопасности в
учреждении: завхоз Тарасенкова Елена Ивановна

(занимаемая должность; фамилия, имя, отчество)

Количество этажей здания: 2 этажа.

Количество обслуживающего персонала: 28 человек.

Количество посещаемых учреждение: 110 человек.

Количество первичных средств пожаротушения (наименование огнетушителей, пожарных
кранов), их комплектация и исправность: огнетушители ОПУ 5 - 24 шт.

Количество средств индивидуальной защиты органов дыхания, их маркировка:
противогазы ГП-7 – 37 шт.

Наличие автоматической системы пожарной сигнализации, ее исправность:

АПС в наличии, исправна. Контракт № 125-ТО от 23.10.2023г. до 31.12.2025г ООО
«Всероссийское добровольное пожарное общество»

(договор на обслуживание; исправна/ не исправна)

Наличие системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре:

Контракт № 125-ТО от 01.01.2021г. до 31.12.2025г ООО «Всероссийское добровольное пожарное
общество»

(договор на обслуживание; ее тип (НПБ 104-03) и исправность)

Количество основных и запасных эвакуационных выходов: «7» осн. «6» зап.

Количество ручных электрических фонарей: 11 кол. 11 исправно.

Наличие поэтажных планов эвакуации и количество оформленных в соответствии с ГОСТ
Р 12.2.143-2002 «Системы фотолюминесцентные эвакуационные. Элементы систем.
Классификация. Общие технические требования. Методы контроля»:

6 / соответствует

(количество)

(соответствуют ГОСТ Р)

Помещение условного пожара, его площадь: ГРЩ – 5 метров

Количество эвакуированных: 138 человека.

Время, затраченное на эвакуацию после получения сигнала об условном пожаре:

«9» минут «40» секунд.

Проведено занятие с сотрудниками при возникновении пожара и иных ЧС на объекте в
количестве 28 человек. И подведены итоги профилактической работы администрации
объекта и присутствовало 3 человек.

Инструктор ПП ПЧ (П)

Заведующий ГБДОУ №43



Тарасенкова Е.И.

(Ф.И.О.)

Козловская О.В.

(Ф.И.О.)

« 05 » сентября 2025 год.